

**Informationen zum Trinkwasser  
im Versorgungsgebiet der Dorfkorporation Wolfertswil  
für das Jahr 2013**

**Hygienische Beurteilung**

Sämtliche vom kantonalen Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV) sowie der durch uns vorgenommenen Wasserproben entsprechen den strengen gesetzlichen Anforderungen. Dank der Behandlung des Quellwassers mit UV-Licht, sowie der Trübungsmessung kann jederzeit einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden.

**Chemische Beurteilung**

Die chemische Zusammensetzung wird jährlich im Auftrag der Dorfkorporation Wolfertswil durch das kantonale Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV) St. Gallen, untersucht. Nachfolgend das Resultat der Trinkwasser-Analyse vom 29. Mai 2013:

		Wert Wolfertswil	Toleranzwert
TOC	mg/l	0.68	2.0
Gesamthärte	°fH	30.1	
Karbonathärte	°fH	28.9	
Calcium	mg/l	81	
Magnesium	mg/l	24	
Chlorid	mg/l	1	20
Nitrat	mg/l	8	40
Sulfat	mg/l	5	50

**Behandlung**

**des Quellwassers**

Entkeimung durch UV-Licht

**Weitere Auskünfte**

Stefan Bernhart, Brunnenmeister      Tel. 071 393 53 93

**Wichtig! So haben Sie ihren Wasserverbrauch im Griff !**

Die verschiedenen Zeiger auf Ihrer Wasseruhr (siehe Bild 1) zeigen den Durchfluss in mehreren Einheiten an, von 0.1 bis 0.0001 Kubikmeter. Eine Durchfluss-Menge von 1dl kann somit erkannt werden. Die Summe des Verbrauchs wird mit dem eigentlichen Zähler angezeigt.

Wenn in Ihrem Haushalt sämtliche Verbraucher abgestellt sind, so stehen sämtliche Zeiger der Uhr still. Sollte das nicht der Fall sein, so überprüfen sie bitte, ob das über mehrere Tage der Fall ist. Üblicherweise deutet dies auf einen nicht bekannten Verbraucher oder auf ein Leck hin. Insbesondere nicht richtig schliessende Ventile in WC-Spülkästen führen über längere Zeit zu einem enormen Mehrverbrauch. **Der Verbraucher trägt sämtliche Kosten selber, die bei einem Mehrverbrauch entstehen.** (Bezug Frischwasser, Kosten für Abwasser an Gemeinde)

Bild 1: Messzelle einer Wasseruhr

